



ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория
«АРТАЛИКС»
Общество с ограниченной ответственностью
«АРТАЛИКС»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия, рег. № ARTALIX.RU _____ действительно от 09 ноября _____



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ «АРТАЛИКС»
 Филиппова А.С.

Протокол № 32311.ИЛ01.СС6477 от 27.12.2022 г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Объемные перегородки с маркировкой «Пероф» модели «DIEMA»
2	Заявитель	ООО «ГРУППА ПЕРОФ» 121170, г. Москва, проспект Кутузовский, дом 36, строение 7, з. 1, пом. 1, к. 2, оф. 2, ОГРН: 1167746222346, Телефон: 8-495-989-95-94, электронная почта: perof@perof.ru
3	Изготовитель	ООО «ГРУППА ПЕРОФ» 121170, г. Москва, проспект Кутузовский, дом 36, строение 7, з. 1, пом. 1, к. 2, оф. 2, ОГРН: 1167746222346, Телефон: 8-495-989-95-94, электронная почта: perof@perof.ru
4	Основание для исследований	Заявка № 2478 от 17.12.2022 г.
5	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	17.12.2022 г.
6	Дата получения материала (данных) для исследований	17.12.2022 г.
7	Дата проведения исследований	17.12.2022 г.- 27.12.2022 г.
8	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ТУ 5276-001-17176772-2013
9	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (730±750) мм. рт. ст.
10	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию ИД; НП – данное требование не применимо к испытуемому изделию



КОПИЯ ВЕРНА



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Результаты испытаний

Таблица 1

п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ТУ 5276-001-17176772-2013	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
1.	Технические требования			
2.	Наименование испытаний			
	1. Наружный осмотр:		соответствует заявленному описанию по ГОСТ 22263-2001	с
	1. Покрытие/ Цвет		По согласованию заказчиком в соответствии с утверждениями галонами. Равное покрытие, соответствует ГОСТ ГОСТ 9.4 Ш	с
	1.2 Проверка габаритных размеров		Соответствует заявленным показателям в соответствии с комплектацией продукции	с
	1.3 Проверка комплектности		Соответствует требованиям	с
	2. Испытания на климатическое воздействие	ТУ 5276-001-17176772-2013	В пределах нормы	с
3.	3. Толщина изделия		Diema : 75 мм, Lotta: 25 мм, CSP: 10 мм	с
	4. Габаритные размеры		3000*2500	с
5.	5. Шумозащита		соответствует СНиП 23-03-2003: С 2-х слойным заполнением: стекло 6мм,стекло 6мм - до 36 Дб; стекло 8мм,стекло 8мм - до 39 Дб; стекло 10мм,стекло 10мм - до 42 Дб; стекло 10мм,стекло 8мм - до 45 Дб; Гкл 12,5мм, Rockwool Акустик Баттс 50мм, Гкл 12,5 - до 48 Дб. С 1-слойным заполнением: стекло 6мм - до 34 Дб	с



КОПИЯ ВЕРНА



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Офисные перегородки с маркировкой «Пероф» модели «DIEMA», изготовитель ООО «ГРУППА ПЕРОФ» №121470, г. Москва, проспект Кутузовский, дом 36, строение 7, э. 1, пом. 1, к. 2, ОГРН: 1167746222346, Телефон: 8-495-989-95-94, электронная почта: perof@perof.ru, соответствует требованиям ТУ 5276-001-17176772-2013.

Исполнитель

Дата 27.12.

Филиппова А.С.



ООО «ГРУППА ПЕРОФ» ОБРАЗЕЦ «ГРУППА ПЕРОФ»



КОПИЯ ВЕРНА